Typ rozboru:	Vyhl. MZ č. 238/2011 Sb.		
Pořadové č. vzorku:	231		
Způsob odběru:	Směsný vzorek		
Odběr provedla:	Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o. dle SOP V3	**Datum odběru:**	4.2.2025
		Datum přijmu:	4.2.2025
Příjem provedl(a):	[illegible]	**Datum dokončení:**	13.2.2025

Název zkoušek	Jednotka	Mezní hodnota	Naměřeno	Nejistota měření	Zpracováno dle metody
Fyzikálně - chemické ukazatele:					
Hodnota pH		6,5 - 7,6	6,8	± 0,1	SOP 3-ČSN ISO 10523
Zákal	ZF(n)	0,5	< 0,5		SOP13-ČSN EN ISO 7027-1
TOC	mg/l		0,90	± 20 %	EPS
Rozdíl TOC a TOC v plnící vodě	mg/l	2,5 mg/l nad hod.plnicí vody	< 0,5		výpočet
Chlorečnany	mg/l		150	± 20 %	EPS
Chloritany	mg/l		< 0,015		EPS
Suma chlorečnanů a chloritanů	mg/l	20	**150**		EPS
Amonné ionty	mg/l		< 0,05	± 10 %	SOP 16-ČSN ISO 7150-1
Dusičnany	mg/l		20	± 10 %	SOP 4-ČSN ISO 7890-3
Rozdíl dusičnany a dusičnany v plnící vodě	mg/l	20mg/l nad hod.plnicí vody	5,0		výpočet
Chloridy	mg/l		730	± 15 %	SOP 14-ČSN ISO 9297
Chlór volný *	mg/l	0,3 - 0,6	0,40		SOP V3
Chlór vázaný *	mg/l	0,3	0,16		SOP V3

Mezní hodnota = dle Vyhl. MZ č. 238/2011 Sb. v platném znění
Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám.
Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.
Posouzení shody s Vyhl. MZ č. 238/2011 Sb. v platném znění nezohledňuje nejistotu měření.
Zkouška pod označením + není posouzena
Zkouška pod označením * byla měřena na místě odběru.