9. 4. 2025

Vzorek číslo:	**36448**		**Čas odběru:**7:45
Název vzorku:	bazénová voda		
Místo odběru:	Kyjov, krytý bazén, plavecký bazén, slévaný vzorek		
Způsob odběru:	slévaný vzorek		

Místní měření (měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor celkový	0,45	mg/l	-	A	SOP OV 008.01	20%
chlor vázaný	0,07	mg/l	max.0,3	A	SOP OV 008.01	20%
chlor volný	0,38	mg/l	0,3 - 0,6	A	SOP OV 008.01	20%
pH	6,9	-	6,5 - 7,6	A	SOP OV 033.02	0,2

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	<0,20	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01 6	-
dusičnany	20	mg/l	-	A	SOP OV 064.03 6	10%
TOC	2,2	mg/l	-	A	SOP OV 307 6	20%
suma chlorečnany a chloritany	4,73	mg/l	max.30	A	SOP OV 003 6	15%
chlorečnany	4,73	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	15%
chloritany	<0,015	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	-

Vzorek číslo:	**36451**		**Čas odběru:**8:02
Název vzorku:	bazénová voda		
Místo odběru:	Kyjov, krytý bazén, tobogán		
Způsob odběru:	slévaný vzorek		

Místní měření (měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor celkový	0,45	mg/l	-	A	SOP OV 008.01	20%
chlor vázaný	0,09	mg/l	max.0,3	A	SOP OV 008.01	20%
chlor volný	0,36	mg/l	0,3 - 0,6	A	SOP OV 008.01	20%
pH	7,0	-	6,5 - 7,6	A	SOP OV 033.02	0,2

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	<0,20	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01 6	-
dusičnany	20	mg/l	-	A	SOP OV 064.03 6	10%
TOC	2,2	mg/l	-	A	SOP OV 307 6	20%
suma chlorečnany a chloritany	4,75	mg/l	max.30	A	SOP OV 003 6	15%
chlorečnany	4,75	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	15%
chloritany	<0,015	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	-

Vzorek číslo:	**36452**		**Čas odběru:**8:06
Název vzorku:	bazénová voda		
Místo odběru:	Kyjov, krytý bazén, zážitkový bazén, slévaný vzorek		
Způsob odběru:	slévaný vzorek		

Místní měření (měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor celkový	0,76	mg/l	-	A	SOP OV 008.01	20%
chlor vázaný	0,24	mg/l	max.0,3	A	SOP OV 008.01	20%
chlor volný	0,52	mg/l	0,5 - 0,8	A	SOP OV 008.01	20%
pH	6,9	-	6,5 - 7,6	A	SOP OV 033.02	0,2

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	0,27	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01 6	20%
dusičnany	28	mg/l	-	A	SOP OV 064.03 6	10%
TOC	2,2	mg/l	-	A	SOP OV 307 6	20%
suma chlorečnany a chloritany	12,7	mg/l	max.30	A	SOP OV 003 6	15%
chlorečnany	12,7	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	15%
chloritany	<0,030	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	-

Vzorek číslo:	**36456**		**Čas odběru:**8:18
Název vzorku:	bazénová voda		
Místo odběru:	Kyjov, krytý bazén, dětský bazén, slévaný vzorek		
Způsob odběru:	slévaný vzorek		

Místní měření (měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor celkový	0,87	mg/l	-	A	SOP OV 008.01	20%
chlor vázaný	0,19	mg/l	max.0,3	A	SOP OV 008.01	20%
chlor volný	0,68	mg/l	0,5 - 0,8	A	SOP OV 008.01	20%
pH	7,1	-	6,5 - 7,6	A	SOP OV 033.02	0,2

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	0,26	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01 6	20%
dusičnany	28	mg/l	-	A	SOP OV 064.03 6	10%
TOC	2,2	mg/l	-	A	SOP OV 307 6	20%
suma chlorečnany a chloritany	12,7	mg/l	max.30	A	SOP OV 003 6	15%
chlorečnany	12,7	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	15%
chloritany	<0,030	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	-

Vzorek číslo:	**36460**		**Čas odběru:**8:35
Název vzorku:	bazénová voda		
Místo odběru:	Kyjov, krytý bazén, whirlpool, slévaný vzorek		
Způsob odběru:	slévaný vzorek		

Místní měření (měřeno na místě odběru)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
chlor celkový	1,06	mg/l	-	A	SOP OV 008.01	20%
chlor vázaný	0,10	mg/l	max.0,3	A	SOP OV 008.01	20%
chlor volný	0,96	mg/l	0,7 - 1,0	A	SOP OV 008.01	20%
pH	6,8	-	6,5 - 7,6	A	SOP OV 033.02	0,2

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	0,40	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01 6	20%
dusičnany	18	mg/l	-	A	SOP OV 064.03 6	10%
TOC	2,8	mg/l	-	A	SOP OV 307 6	20%
suma chlorečnany a chloritany	6,47	mg/l	max.30	A	SOP OV 003 6	15%
chlorečnany	6,47	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	15%
chloritany	<0,015	mg/l	-	A	SOP OV 003 6	-