Vzorek číslo: **123678** **Čas odběru:**9:00
Název vzorku: bazénová voda
Místo odběru: Kyjov, krytý bazén, plavecký bazén, slévaný vzorek
Způsob odběru: slévaný vzorek

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	0,23	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01	20%
dusičnany	27	mg/l	-	A	SOP OV 064.03	10%
TOC	1,8	mg/l	-	A	SOP OV 307	20%
suma chlorečnany a chloritany	11,7	mg/l	max.30	A	SOP OV 003	15%
chlorečnany	11,7	mg/l	-	A	SOP OV 003	15%
chloritany	<0,030	mg/l	-	A	SOP OV 003	-

Vzorek číslo: **123682** **Čas odběru:**9:15
Název vzorku: bazénová voda
Místo odběru: Kyjov, krytý bazén, zážitkový bazén, slévaný vzorek
Způsob odběru: slévaný vzorek

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	0,31	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01	20%
dusičnany	35	mg/l	-	A	SOP OV 064.03	10%
TOC	2,1	mg/l	-	A	SOP OV 307	20%
suma chlorečnany a chloritany	20,6	mg/l	max.30	A	SOP OV 003	15%
chlorečnany	20,6	mg/l	-	A	SOP OV 003	15%
chloritany	<0,060	mg/l	-	A	SOP OV 003	-

Vzorek číslo: **123686** **Čas odběru:**9:30
Název vzorku: bazénová voda
Místo odběru: Kyjov, krytý bazén, dětský bazén, slévaný vzorek
Způsob odběru: slévaný vzorek

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	0,36	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01	20%
dusičnany	35	mg/l	-	A	SOP OV 064.03	10%
TOC	2,2	mg/l	-	A	SOP OV 307	20%
suma chlorečnany a chloritany	20,7	mg/l	max.30	A	SOP OV 003	15%
chlorečnany	20,7	mg/l	-	A	SOP OV 003	15%
chloritany	<0,060	mg/l	-	A	SOP OV 003	-

Vzorek číslo: **123690** **Čas odběru:**9:45
Název vzorku: bazénová voda
Místo odběru: Kyjov, krytý bazén, whirlpool, slévaný vzorek
Způsob odběru: slévaný vzorek

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
zákal	<0,20	ZF(n)	max.0,5	A	SOP OV 044.01	-
dusičnany	15	mg/l	-	A	SOP OV 064.03	10%
TOC	3,6	mg/l	-	A	SOP OV 307	20%
suma chlorečnany a chloritany	8,67	mg/l	max.30	A	SOP OV 003	15%
chlorečnany	8,67	mg/l	-	A	SOP OV 003	15%
chloritany	<0,030	mg/l	-	A	SOP OV 003	-